

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 20/12/2022 Uitgiftedatum verslag: 20/12/2022
 Verslagnummer: 0662-221220-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0662

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DENNIS GELDENS
 Adres: ACHEL STATIE 76, 3930 HAMONT-ACHEL
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: DENNIS GELDENS
 Adres: ACHEL STATIE 76, 3930 HAMONT-ACHEL
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELPARO
 Adres: ACHEL STATIE 40, 3930 HAMONT-ACHEL
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: DENNIS GELDENS
 Adres: ACHEL STATIE 76, 3930 HAMONT-ACHEL
 EAN- code: 541449206000596496
 Nummer teller: 30 151 210
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: gedecentraliseerde productie-installatie

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De controle beperkt zich tot de PV-installatie en de invloed ervan op de bestaande installatie.
- 2 De overeenkomst tussen de karakteristieken van omvormer(s) en panelen behoort niet tot de controle.
- 3 Wij hadden geen toegang tot het dak / geen zicht op de panelen waardoor het aantal panelen niet visueel gecontroleerd kon worden. Deze gegevens werden overgenomen van het schema en de voorgelegde foto's.
- 4 De kenplaat van de omvormer was niet bereikbaar tijdens de controle. Bepaalde gegevens werden overgenomen van het schema.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3